



三信国际检测认证有限公司

SANXIN INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION CO. LTD.

CSIT-462104-2023

三信国际检测认证有限公司产品认证规则

消防产品认证实施规则 消防联动控制系统设备 (A/2)版

三信国际检测认证有限公司

2023年04月20日发布
2025年8月13日第二次修订

2023年04月20日实施



修订次数	修订日期	修订内容/原因	修订人	审核人	批准人
1	2025. 6. 1	根据国家认监委第9号公告 要求修订	江涵	王丹丹	侯萍
2	2025. 8. 13	认证规则未明确细节细化 补充	孙振歌	王丹丹	侯萍



前言

本规则基于消防产品中消防联动控制系统设备产品的安全风险和认证风险制定，规定了消防联动控制系统设备产品认证的基本原则和要求。其目的是保证认证工作与相关法律法规、认证标准及技术规范的符合性。

本规则与认证监管部门发布的有关产品认证基本要求，消防联动控制系统设备产品的相关认证标准，消防产品一致性检查、消防产品工厂检查的国家或行业标准，本公司发布的有关认证工作要求配套使用。借鉴了认证监管部门在生产企业分类管理，认证模式选择与确定，生产企业检测资源及其他认证结果的利用等方面的相关要求。依据本规则，由三信国际检测认证有限公司（下称“本公司”）编制的认证作业指导文件、技术指南、要求及相关规范性文件，与本规则共同实施。

生产企业应确保所生产的获证产品能够持续符合认证标准及本规则要求。

制定单位：三信国际检测认证有限公司

主要起草人：孙振歌、寇振涛、殷洁萍、郭占杰



目录

1.适用范围	4
2.认证依据标准	4
3. 认证模式选择	4
3.1认证的基本模式	4
3.2基于风险防范的认证要求	4
4 认证单元划分	4
5. 认证委托	5
5.1认证委托的提出和受理	5
5.2认证委托资料	5
6认证安排	5
6.1型式试验	5
6.2型式试验样品要求	5
6.3型式试验实施	6
6.4型式试验项目与型式试验报告	6
6.5设计鉴定	6
6.6初始工厂检查	6
6.7对相关结果的采信	8
6.8认证评价与决定	8
6.9认证时限	8
6.10认证终止	8
7获证后监督	8
7.1获证后监督频次和时间	9
7.2获证后的监督记录	9
7.3质量监督抽查、消防检查结果的采信	9
7.4获证后监督结果的评价	9
8 认证证书	10
8.1 认证证书有效期	10
8.2 认证证书的基本内	10
8.3 认证证书的变更/扩展	10
8.4 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销	10
8.5 认证证书的使用	11
9 认证标志	11
11 收费	12
11.1 认证收费	12
11.2 检测收费	12
12 认证责任	12
附件 1 消防联动控制系统设备产品认证单元划分及认证依据标准	14
附件 2 生产企业分类原则	17
附件 3利用工厂检测资源开展型式试验或部分试验工作的条件及要求	19
附件4 产品认证检验规则	23
附件 5 生产企业质量控制要求	30
附件 6 获证后监督的基本要求	37
附件7 认证证书的变更、扩展、恢复相关规定	42
附件 8 免费使用消防产品流向信息上传系统及流向管理工作技术要求	46



消防联动控制系统设备产品认证实施规则

1.适用范围

本实施规则适用于消防联动控制系统设备、防火卷帘控制器。

2.认证依据标准

认证依据标准见附件 1。

上述标准原则上应执行国家标准化行政主管部门发布的最新版本。当需使用标准的其他版本时，则应按本公司发布的适用相关标准要求的通知执行。

3. 认证模式选择

行。

3.1 认证的基本模式

认证模式一：产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 初次工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督

3.2 基于风险防范的认证要求

本公司依据对生产企业分类管理的规定，对生产企业实施分类管理（见附件 2）。

- 3.2.1 对于企业分类管理中的 A 类、B 类企业，执行基本认证模式，开展工厂条件文件审查+产品一致性检查；对于企业分类管理中的 C 类、D 类企业，应补充开展工厂现场检查。

获取其余信息，请联系三信国际检测认证有限公司质量部王老师
电话：13525519063
邮箱：cncsit2015@163.com