



三信国际检测认证有限公司产品认证规则

消防产品认证实施规则
耐火母线槽
(A/2)版

三信国际检测认证有限公司

2023年09月05日发布

2023年09月05日实施

2025年08月13日修订



前言

本规则由三信国际检测认证有限公司（以下简称 CSIT）发布，版权归CSIT所有，任何组织及个人未经 CSIT许可，不得以任何形式全部或部分使用（法律要求除外）。

制定单位：三信国际检测认证有限公司

主要起草人：孙振歌、寇振涛、殷洁萍、郭占杰



修订次数	修订日期	修订内容/原因	修订人	审核人	批准人
1	2025. 6. 1	根据国家认监委第9号公告 要求修订	江涵	王丹丹	侯萍
2	2025. 8. 13	认证规则未明确细节细化 补充	孙振歌	王丹丹	侯萍



目录

1 适用范围	5
2 认证依据标准	5
3 认证模式选择	5
3.1 认证的基本模式	5
3.2 基于风险防范的认证要求	5
4 认证单元划分	5
5 认证委托	6
5.1 认证委托的提出和受理	6
5.2 认证委托资料	6
6 认证实施	7
6.1 型式试验	7
6.2 初始工厂检查	8
6.3 对相关结果的采信	10
6.4 认证评价与决定	10
6.5 认证时限	10
6.6 认证终止	10
7 获证后监督	10
7.1 获证后监督频次和时间	10
7.2 获证后的监督记录	11
7.3 质量监督抽查、消防检查结果的采信	11
7.4 获证后监督结果的评价	11
8 认证证书	11
8.1 认证证书有效期	11
8.2 认证证书的基本内容与样式	11
8.3 认证证书的变更/扩展	12
8.4 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销	12
8.5 认证证书的使用	12
9 认证标志	13
10 消防产品流向登记管理	13
11 收费	14
11.1 认证收费	14



11. 2检测收费	14
12认证责任	14
13 与技术争议、申诉、投诉相关的流程及时限要求	14
14特殊情况认证要求	15
附件1生产企业分类原则	16
附件2 检验报告样式	18
附件3工厂能力保证要求	22
附件4获证后监督的基本要求	30
附件5认证证书的变更、扩展、恢复相关规定	35
附件6 免费使用消防产品流向信息上传系统及流向管理工作技术要求	39



消防产品认证实施规则-耐火母线槽

1 适用范围

本实施规则适用于耐火母线槽产品。

2 认证依据标准

XF/T 537-2005 母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法

上述标准原则上应执行国家标准化行政主管部门发布的最新版本。当需使用标准的其他版本时，则应按本公司发布的适用相关标准要求的通知执行。

3 认证模式选择

3.1 认证的基本模式

认证模式：产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请 b. 产品型式试验 c. 初次工厂检查
- d. 认证结果评价与批准 e. 获证后的监督

3.2 基于风险防范的认证要求

本公司依据对生产企业分类管理的规定，对生产企业实施分类管理（见附件 1）。

3.2.1 对于企业分类管理中的A 类、B 类企业，执行基本认证模式，开展工厂条件文件审查+产品一致性检查；对于企业分类管理中的 C 类、D 类企业，应补充开展工厂现场检查。

当认证标准、生产工艺、例行与确认检验等认证关键要素与已获得认证的产品存在重大差异，并可能导致较大认证风险时，应开展工厂现场检查。

3.2.2 按照“放管服”改革要求，对单元内扩展认证、相同或相近类别产品的新增单元认

获取其余信息，请联系三信国际检测认证有限公司质量部王老师
电话：13525519063
邮箱：cncsit2015@163.com