

三信国际检测认证有限公司产品认证规则

电力变压器产品认证规则
(A/0)版

三信国际检测认证有限公司

2026 年 05 月 20 日发布

2026 年 05 月 20 日实施

前言

本实施规则由三信国际检测认证有限公司发布，版权归三信国际检测认证有限公司所有。任何组织或个人未经三信国际检测认证有限公司许可，不得以任何形式全部或部分使用。

通讯地址：郑州市高新技术产业开发区莲花街 352 号一号楼 5 层

邮编：450000

电话：0371-69127788

网址：<http://cncsit.cn>

制定单位：三信国际检测认证有限公司

主要起草部门：质量技术部

目录

1. 适用范围	1
2. 认证模式	1
3. 认证申请	1
3.1 认证单元划分	1
3.2 申请认证提交资料	2
4. 产品型式试验	3
4.1 型式试验的送样	3
4.2 产品型式试验	3
4.3 关键元器件和材料要求	5
5. 初始工厂检查	5
5.1 检查内容	5
5.2 初始工厂检查时间	5
5.3 初始工厂检查结论	6
6. 认证结果评价与批准	6
6.1 认证结果评价与批准	6
6.2 认证时限	6
6.3 认证终止	6
7. 获证后的监督	6
7.1 监督检查	6
7.2 监督抽样	7
7.3 监督结果评价	7
8. 复审	7
9. 认证证书	7
9.1 认证证书的保持	8
9.2 认证证书覆盖产品的扩展	8
9.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销	8
10. 产品认证标志的使用	9
10.1 准许使用的标志样式	9
10.2 加施方式和加施位置	9
11. 收费	9
附件 1: 试验项目和检验依据	10

电力变压器产品认证规则

1. 适用范围

本规则适用于液浸式、组合式、干式的电力变压器产品的CSIT 安全认证。

产品类别	产品名称	适用范围
021001	液浸式变压器	适用于 6kV~35kV、额定容量 30kVA 及以上、额定频率 50Hz 的液浸式变压器
021002	组合式变压器	适用于 6kV~35kV、额定容量 30~2500kVA、额定频率 50Hz 的组合式变压器
021004	干式变压器	适用于设备最高电压为 40.5kV 及以下,且至少有一个绕组是在高于 1.1kV 时运行的干式变压器(包括自耦变压器)。

2. 认证模式

认证模式为:产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括:

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督
- f. 复审

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

根据产品型号(如损耗水平代号、主型号)、结构形式、短路阻抗和容量划分认证单元(单元划分见表 3)。

制造商相同、生产厂相同、产品型号相同、结构相同以及具有一定容量段的产品为一认证单元。

同一制造商但生产厂地不同的产品应分为不同的申请单元。

表 1 液浸式变压器的单元划分及送样要求

获取其余信息, 请联系三信国际检测认证有限公司质量部
王老师
电话: 13525519063
邮箱: cncsi t2015@163.com