



三信国际检测认证有限公司

SANXIN INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION CO., LTD.

CSIT-462104-2026 (B/1)

三信国际检测认证有限公司产品认证规则

消防产品认证实施规则 消防联动控制系统设备 (B/1)版

三信国际检测认证有限公司

2026年09月16日发布

2026年09月30日修订

2026年09月16日实施



CSIT-462104-2026 (B/1)

[illegible]



前言

本规则基于消防产品中消防联动控制系统设备产品的安全风险和认证风险制定，规定了消防联动控制系统设备产品认证的基本原则和要求。其目的是保证认证工作与相关法律法规、认证标准及技术规范的符合性。

本规则与认证监管部门发布的有关产品认证基本要求，消防联动控制系统设备产品的相关认证标准，消防产品一致性检查、消防产品工厂检查的国家或行业标准，本公司发布的有关认证工作要求配套使用。借鉴了认证监管部门在生产企业分类管理，认证模式选择与确定，生产企业检测资源及其他认证结果的利用等方面的相关要求。依据本规则，由三信国际检测认证有限公司（下称“本公司”）编制的认证作业指导文件、技术指南、要求及相关规范性文件，与本规则共同实施。

生产企业应确保所生产的获证产品能够持续符合认证标准及本规则要求。

本文件于2023年04月20日首次发布。

制定单位：三信国际检测认证有限公司

主要起草人：三信国际质量技术部、审核管理部



目录

1.适用范围	5
2.认证依据标准	5
3. 认证模式选择	5
3.1认证的基本模式	5
3.2基于风险防范的认证要求	5
4 认证单元划分	5
5. 认证委托	6
5.1 认证委托的提出和受理	6
5.2 认证委托资料	6
6 认证安排	6
6.1型式试验	6
6.2型式试验样品要求	6
6.3型式试验实施	7
6.4型式试验项目与型式试验报告	7
6.5设计鉴定	7
6.6初始工厂检查	8
6.7对相关结果的采信	9
6.8认证评价与决定	9
6.9认证时限	10
6.10认证终止	10
7获证后监督	10
7.1获证后监督频次和时间	10
7.2获证后的监督记录	11
7.3质量监督抽查、消防检查结果的采信	11
7.4获证后监督结果的评价	11
8 认证证书	11
8.1 认证证书有效期	11
8.2 认证证书的基本内容	11
8.3 认证证书的变更/扩展	12
8.4 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销	12
8.5 认证证书的使用	12
9 认证标志	12
10 消防产品流向登记管理	13
11 收费	14
11.1 认证收费	14
11.2 检测收费	14
12 认证责任	14
附件 1 消防联动控制系统设备产品认证单元划分及认证依据标准	16
附件 2 生产企业分类原则	19
附件 3利用工厂检测资源开展型式试验或部分试验工作的条件及要求	21
附件4 产品认证检验规则	24
附件 5 生产企业质量控制要求	32
附件 6 获证后监督的基本要求	39
附件7 认证证书的变更、扩展、恢复相关规定	44
附件 8 免费使用消防产品流向信息上传系统及流向管理工作技术要求	48



消防联动控制系统设备产品认证实施规则

1.适用范围

本实施规则适用于消防联动控制系统设备、防火卷帘控制器。

2. 认证依据标准

消防联动控制系统设备：GB 16806-2006 消防联动控制系统

防火卷帘控制器：XF 386-2002 防火卷帘控制器

上述标准原则上应执行国家标准化行政主管部门发布的最新版本。当需使用标准的其他版本时，则应按本公司发布的适用相关标准要求的通知执行。

3. 认证模式选择

3.1 认证的基本模式

认证模式一：产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 初次工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督

获取其余信息，请联系三信国际检测认证有限公司质量部王老师
电话：13525519063
邮箱：cncsit2015@163.com