



产品认证规则

CSIT-448402-2026

高压成套开关设备 产品认证规则 (A/1)

三信国际检测认证有限公司

2026年05月10日发布
2026年9月30日第一次修订实施

2026年05月10日实施



CSIT-448402-2026

[illegible]



前言

本认证规则版权归三信国际检测认证有限公司所有，任何组织及个人未经三信国际检测认证有限公司的许可，不得以任何形式全部或部分使用(法律要求除外)。

关于产品认证更多信息，请登录三信国际检测认证有限公司官方网站，或与通过电话或地址进行联系。

通讯地址:郑州市高新技术产业开发区莲花街352号一号楼5层

邮编:450000

电话:0371-69127788

网址:<http://cncsit.cn>

制定单位:三信国际检测认证有限公司

主要起草部门:质量技术部



目录

1. 适用范围	1
2. 认证模式	1
3. 认证申请	1
3.1 认证单元划分	1
3.2 申请认证提交资料	1
4. 产品型式试验	2
5. 初始工厂检查	3
5.1 检查内容	3
5.2 初始工厂检查时间	4
5.3 初始工厂检查结论	4
6. 认证结果评价与批准	4
6.1 认证结果评价与批准	4
6.2 认证时限	4
6.3 认证终止	4
7. 获证后的监督	4
7.1 监督检查	4
7.2 监督抽样检验	5
7.3 监督结果评价	5
8. 认证证书	5
8.1 认证证书的保持	5
8.2 认证证书的信息	5
8.3 认证证书覆盖产品和证书信息的变更	6
8.4 认证证书覆盖产品的扩展	7
8.5 认证证书的注销、暂停和撤销	7
8.6 复审	8
9. 产品认证标志的使用	8
10. 收费	8
附件1送样数量及检测项目要求	9
附件2关键零部件清单及控制	13
附件3整机类设备关键部件的控制要求	14
附件4工厂检查现场检测要求	16
附件5 CSIT-A-001-2019工厂质量能力保证要求	18



1. 适用范围

本规则适用于额定电压3.6(3)kV及以上的高压开关设备和控制设备产品，其范围包括：高压/低压预装式变电站、3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备、额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备、高压封闭母线产品的CSIT产品认证，。

2. 认证模式

认证模式：**型式试验+初始工厂检查+获证后监督**

认证的基本环节包括：

- 认证的申请
- 产品型式试验或型式试验报告审核
- 初次工厂检查（按类别首次认证时）
- 认证结果评价与批准
- 获证后的监督

认证申请前申请认证产品未完成型式试验的企业及其他企业采用以上模式实施认证。

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

原则上，委托人相同、生产者（制造商）相同、生产企业（生产厂）相同、型号相同、结构相同、同一主母线额定短时耐受电流等级与相应电流范围的产品为一个认证单元。具体单元划分见表1：

表1.产品单元划分

产品名称	单元划分
高压/低压预装式变电站	高压侧额定电压3.6kV~40.5kV、包含一台或多台变压器、运行频率50Hz及以下、安装在户外公众易接近且提供人员防护的地点的预装式变电站，额定电压大覆盖小。
3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备	额定电压为3.6kV~40.5kV、户内或户外安装的、频率为50Hz及以下的交流金属封闭开关设备和控制设备，外壳内可能装有固定式或可移开式的元件，并可能充有绝缘和/或开断用流体（液体或气体），额定电压大覆盖小。
72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备	72.5kV及以上额定频率50Hz的户内和户外安装的气体绝缘金属封闭开关设备，其绝缘的获得至少部分通过绝缘气体而不是处于大气压力下的空气，额定电压大覆盖小。

获取其余信息，请联系三信国际检测认证有限公司质量部王老师
电话：13525519063
邮箱：cncsit2015@163.com