



三信国际检测认证有限公司产品认证规则

电力变压器产品认证规则
(A/1)版

三信国际检测认证有限公司

2026年05月20日发布
2026年9月30日第一次修订实施

2026年05月20日实施



前言

本实施规则由三信国际检测认证有限公司发布，版权归三信国际检测认证有限公司所有。任何组织或个人未经三信国际检测认证有限公司许可，不得以任何形式全部或部分使用。

通讯地址:郑州市高新技术产业开发区莲花街352号一号楼5层

邮编:450000

电话:0371-69127788

网址:<http://cncsit.cn>

制定单位:三信国际检测认证有限公司

主要起草部门:质量技术部



修订次数	修订日期	修订内容/原因	修订人	审核人	批准人
1	2026.9.30	认证证书和标志、认证模式、明确受理认证申请的条件、附件添加,检验检测资源要求修订	回冰冰	王丹丹	侯萍



目录

1. 适用范围	1
2. 认证模式	1
3. 认证申请	1
3.1 认证单元划分	1
3.2 申请认证提交资料	2
4. 产品型式试验	3
4.1 型式试验的送样	3
4.2 产品型式试验	3
4.3 关键元器件和材料要求	5
5. 初始工厂检查	5
5.1 检查内容	5
5.2 初始工厂检查时间	6
5.3 初始工厂检查结论	6
6. 认证结果评价与批准	6
6.1 认证结果评价与批准	6
6.2 认证时限	6
6.3 认证终止	6
7. 获证后的监督	6
7.1 监督检查	6
7.2 监督抽样	7
7.3 监督结果评价	7
8. 复审	8
8.1 复审的产品检验	8
8.2 复审的工厂检查	8
8.3 复审的结果评价	8
8.4 复审的期限	8
9. 认证证书	8
9.1 认证证书的保持	8
9.2 认证证书的信息	8
9.3 认证证书覆盖产品和证书信息的变更	8
9.4 认证证书覆盖产品的扩展	9
9.5 认证证书的注销、暂停和撤销	9
10. 产品认证标志的使用	9
10.1 准许使用的标志样式	10
10.2 加施方式和加施位置	10
11. 收费	10
附件1: 试验项目和检验依据	11
附件2 CSIT-A-001-2019工厂质量能力保证要求	14



电力变压器产品认证规则

1. 适用范围

本规则适用于液浸式、组合式、干式的电力变压器产品的CSIT安全认证。

产品类别	产品名称	适用范围
021001	液浸式变压器	适用于6kV~35kV、额定容量30kVA及以上、额定频率50Hz的液浸式变压器
021002	组合式变压器	适用于6kV~35kV、额定容量30~2500kVA、额定频率50Hz的组合式变压器
021004	干式变压器	适用于设备最高电压为40.5kV及以下,且至少有一个绕组是在高于1.1kV时运行的干式变压器(包括自耦变压器)。

2. 认证模式

认证模式为:型式试验+初始工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括:

- 认证的申请
- 产品型式试验
- 初始工厂检查
- 认证结果评价与批准
- 获证后的监督
- 复审

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

根据产品型号(如损耗水平代号、主型号)、结构形式、短路阻抗和容量划分认证单元(单元划分见表3)。

获取其余信息,请联系三信国际检测认证有限公司质量部王老师
电话:13525519063
邮箱:cncsit2015@163.com