



三信国际检测认证有限公司产品认证规则

高压电器产品认证规则 (A/1)版

三信国际检测认证有限公司

2026年05月10日发布2026年05月10日实施

2026年9月30日第一次修订实施



前言

本认证规则版权归三信国际检测认证有限公司所有，任何组织及个人未经三信国际检测认证有限公司的许可，不得以任何形式全部或部分使用(法律要求除外)。

关于产品认证更多信息，请登录三信国际检测认证有限公司官方网站，或与通过电话或地址进行联系。

通讯地址:郑州市高新技术产业开发区莲花街352号一号楼5层

邮编:450000

电话:0371-69127788

网址:www.cncsit.cn

制定单位:三信国际检测认证有限公司

主要起草部门:质量技术部



CSIT-448401-2026

[illegible]



目录

1. 适用范围	1
2. 认证模式	1
3. 认证申请	1
3.1 认证单元划分	1
3.2 申请认证提交资料	1
4. 产品型式试验	2
4.1 型式试验的送样	2
4.2 产品型式试验	2
5. 初始工厂检查	3
5.1 检查内容	3
5.2 初始工厂检查时间	3
5.3 初始工厂检查结论	4
6. 认证结果评价与批准	4
6.1 认证结果评价与批准	4
6.2 认证时限	4
6.3 认证终止	4
7. 获证后的监督	4
7.1 监督检查	4
7.2 监督抽样检验	5
7.3 监督结果评价	5
8. 认证证书	5
8.1 认证证书的保持	5
8.2 认证证书的信息	5
8.3 认证证书覆盖产品和证书信息的变更	6
8.4 认证证书覆盖产品的扩展	7
8.5 认证证书的注销、暂停和撤销	7
8.6 复审	7
9. 产品认证标志的使用	7
9.1 准许使用的标志样式	7
9.2 加施方式和加施位置	8
10. 收费	8
附件1 检测项目及送样数量	9
附件2 关键零部件清单及控制	18
附件3 工厂检查现场检测要求	20
附件4 CSIT-A-001-2019工厂质量能力保证要求	24



高压电器产品认证规则

1. 适用范围

本规则适用于额定电压3.6(3)kV及以上的高压电器产品，包括：电压互感器、电流互感器、高压交流断路器、3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关、额定电压72.5kV及以上交流负荷开关、高压交流负荷开关-熔断器组合电器、交流高压接触器、高压交流隔离开关和接地开关、高压熔断器（限流熔断器、喷射式熔断器、并联电容器外保护用熔断器）、交流自动重合器、交流自动分段器、交流电压高于1000V的绝缘套管、交流电力系统阻波器、交流无间隙金属氧化物避雷器的CSIT安全认证。

2. 认证模式

认证模式：型式试验+初始工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 初次工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

认证单元划分见附件1。

制造商相同、生产厂相同的同类产品按类型及结构、型号、电压等级、额定电流、额定短时耐受电流或额定短路开断电流为一认证单元。同一制造商但生产厂地不同的产品应分为不同的申请单元。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书（由认证机构提供）
- b. 工厂检查调查表（首次申请时提交）

获取其余信息，请联系三信国际检测认证有限公司质量部王老师
电话：13525519063
邮箱：cncsit2015@163.com